



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2020г.

г. МУРМАНСК

№ 10

О качестве питьевой воды в
с. Минькино Кольского района Мурманской области.

Я, Главный государственный санитарный врач по Мурманской области Лена Александровна Лукичёва, проанализировав ситуацию с обеспечением населения с. Минькино Кольского района Мурманской области централизованным хозяйственно - питьевым водоснабжением, отмечаю следующее.

Статьей 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривается, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение, вправе временно прекратить или

Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (далее – Управление) на основании информации ГОУП «Мурманскводоканал» (исх. 2337 от 17.04.2020г., вх. № 4947 от 17.04.2020 г.) о результатах исследования качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть системы централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Минькино Кольского района (резервуар чистой воды микрорайон Абрам – Мыс г. Мурманска), несоответствующих гигиеническому нормативу по показателю «мутность», организован двукратный отбор и лабораторные исследования проб питьевой воды из распределительной сети централизованной системы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Минькино Кольского района Мурманской области, аккредитованной в установленном порядке лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», по результатам которых установлено превышение Критерия существенного ухудшения качества питьевой воды (основание: Приказ Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения от 28.12.12 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих её безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» зарегистрированного в Минюсте России 25 апреля 2013 года N 28282).

Качество питьевой воды, отобранной и исследованной аккредитованной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» 17.04.2020 года в распределительной сети централизованной системы питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с. Минькино Кольского района Мурманской области по показателю «мутность» составляет $20,66 \pm 2,89$ мг/дм³, при значении гигиенического норматива 1,5 мг/дм³, что превышает гигиенический норматив в 11,8 раза и превышает Критерий существенного ухудшения качества воды в 7,1 раза.

Качество питьевой воды, отобранной и исследованной аккредитованной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» отобранной 18.04.2020 года в распределительной сети централизованной системы питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с. Минькино Кольского района Мурманской области по показателю «мутность» составляет более 23 мг/дм³, при значении гигиенического норматива 1,5 мг/дм³, что превышает гигиенический норматив в 15,3 раза и превышает Критерий существенного ухудшения качества воды в 9,2 раза.

Таким образом, 18 апреля 2020 года установлено, что качество питьевой воды, подаваемой населению с. Минькино Кольского района Мурманской области централизованной системой питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и превышает Критерий существенного ухудшения качества питьевой воды по показателю «мутность», что создаёт угрозу здоровью населения при дальнейшем использовании питьевой воды, подаваемой централизованной системой питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения.

Пунктом 2.7.1 СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 предусматривается, что решение о запрещении или приостановлении использования населением питьевой воды из конкретной системы водоснабжения принимается органом местного самоуправления по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска для здоровья населения, связанных как с дальнейшим потреблением воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, так и с прекращением или приостановлением ее использования в питьевых и бытовых целях.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 51 Федерального закона 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью предотвращения причинения вреда здоровью населения жилого района Абрам - мыс г. Мурманск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Питьевая вода, подаваемая населению с. Минькино Кольского района Мурманской области централизованной системой питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и превышает Критерий существенного ухудшения качества питьевой воды по показателю «мутность», что представляет опасность и риск для здоровья населения при дальнейшем её использовании в питьевых и бытовых целях.

2.1. Принять решение о приостановлении использования питьевой воды населением с. Минькино Кольского района Мурманской области, подаваемой ГОУП «Мурманскводоканал» из централизованной системы питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов, превышающей Критерий существенного ухудшения качества воды по показателю «мутность» до приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Обеспечить с 18.04.2020 г. снабжение населения с. Минькино Кольского района Мурманской области, в том числе объектов социальной сферы, питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям, путем использования привозной или бутилированной воды.

2.3. Разработать совместно с ГОУП «Мурманскводоканал», МУП Кольского района «УЖКХ» мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества питьевой воды из централизованной системы питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с. Минькино Кольского района Мурманской области и обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативам и согласовать (в части, касающейся) с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области.

2.4. Проинформировать население о принятом решении по обеспечению населения питьевой водой, о качестве питьевой воды, осуществляемых мероприятиях, а также о рекомендациях по действиям в данной ситуации.

**Главный государственный санитарный
врач по Мурманской области**



Л. А. Лукичёва